


Montagevergabe Gasmessung Niederdruck



Technische Abteilung

- 1 Hauseinführung mit Gashauptabsperung
- 2 Gasströmungswächter
- 3 Rohrgelenk, danach Rohrschelle als Festpunkt
- 4 Gaszählereckhahn im Zählereingang und -ausgang
- 5 Gaszähler
- 6 Zusätzlicher Gasströmungswächter wird bei mehr als einem Zähler erforderlich
- 7 Zählerregler bei Eingang über 23 mbar (Einbau durch EED)
- 8 Gasmesserplatte verdrehsicher
- 9 Konisch oder flachdichtende Verschraubung

Hauseingangsdruck: (ca. 23-50 mbar)