


## Montagevergabe Gasmessung Niederdruck



### Technische Abteilung

- 1 Hauseinführung mit Gashaup tabsperung
- 2 Gasströmungswächter
- 3 **Rohrgelenk, danach Rohrschelle als Festpunkt**
- 3.1 **Rohrschelle als Festpunkt**
- 4 Gaszählereckhahn im Zählereingang und -ausgang
- 5 Gaszähler
- 6 Zusätzlicher Gasströmungswächter wird bei mehr als einem Zähler erforderlich
- 7 Zählerregler bei Eingang über 23 mbar (Einbau durch die ErmstalEnergie Dettingen)
- 8 Gasmesserplatte verdrehsicher
- 9 Konisch oder flachdichtende Verschraubung

Bildarstellung siehe Seite 2

**Hauseingangsdruk: (ca. 23-50 mbar)**

ErmstalEnergie Dettingen, Stand 24.04.2019

Bilddarstellung der  
Gaszähleranlage

